

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1             | Соединительные линии системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей здания не смогут функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. | <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч. 7 ст. 84</p> <p>7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.</p>   | 01.09.2023  |  |
| 2             | Система оповещения и управления эвакуацией здания находится в неисправном состоянии.  | <p>п. 54 Постановления правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функциони-</p> | 01.09.2023  |  |